

Gesundheitsamt - Infektionsschutz, medizinischer Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	2
Anschrift	2
Kontakt	2
Barrierefreie Zugänge	2
Öffnungszeiten	2
Verkehrsanbindungen	2
Zahlungsmöglichkeiten	4
Legionellen im Trinkwasser überwachen und melden	5
Voraussetzungen	5
Erforderliche Unterlagen	5
Gebühren	6
Rechtsgrundlagen	6
Weiterführende Informationen	6
Hinweise zur Zuständigkeit	6

Gesundheitsamt - Infektionsschutz, medizinischer Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Bezirksamt Mitte

Anschrift

Turmstr. 21
10559 Berlin - Haus B Seiteneingang

Kontakt

Telefon: (030) 9018-33208 9018-33253

Fax: (030) 9018-33254 9018-33263

Internet:

<http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/infektions-katastrophenschutz-und-umweltbezogener-gesundheitsschutz/artikel.248430.php>

E-Mail: hygiene-umwelt@ba-mitte.berlin.de

Barrierefreie Zugänge



[Erläuterung der Symbole \(https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php\)](https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten

Montag: 09:00-15:00 Uhr

Dienstag: 09:00-15:00 Uhr

Mittwoch: 09:00-15:00 Uhr

Donnerstag: 09:00-15:00 Uhr

Freitag: 09:00-14:00 Uhr

Verkehrsanbindungen

S-Bahn

0.7km [S Bellevue](#)

S3, S5, S7, S9

1.1km [S+U Westhafen](#)

S41, S42

1.4km [S+U Berlin Hauptbahnhof](#)

S3, S5, S7, S9

1.5km [S Beusselstr.](#)

S41, S42

1.6km [S Tiergarten](#)
S3, S5, S7, S9

U-Bahn

0.5km [U Turmstr.](#)
U9

0.8km [U Birkenstr.](#)
U9

1.1km [U Hansaplatz](#)
U9

1.2km [S+U Westhafen](#)
U9

1.5km [S+U Berlin Hauptbahnhof](#)
U5

1.7km [U Amrumer Str.](#)
U9

1.8km [U Bundestag](#)
U5

Bus

0.2km [Wilsnacker Str.](#)
123, M27

0.2km [Kirchstr./Alt-Moabit](#)
S7, 187, 245

0.2km [Lübecker Str.](#)
123, M27, 101

0.3km [Kleiner Tiergarten](#)
187, 245

0.4km [U Turmstr.](#)
245, N9, 187, 101, 123, M27

0.4km [Stromstr.](#)
M27

0.4km [Kriminalgericht Moabit](#)
123, M27

0.4km [Spenerstr.](#)
187, 245

0.5km [Birkenstr./Rathenower Str.](#)
123, M27

0.5km [Havelberger Str.](#)
M27

Tram

0.2km [Lübecker Str.](#)
M10, M5, M8

0.4km [Kriminalgericht Moabit](#)
M10, M5, M8

0.5km [U Turmstr.](#)

M10, M5, M8

0.7km [Alt-Moabit/Rathenower Str.](#)

M10, M5, M8

1km [Lesser-Ury-Weg](#)

M8, M10, M5

1km [Lüneburger Str.](#)

M8, M5

1.2km [Clara-Jaschke-Str.](#)

M8, M5

1.4km [S+U Berlin Hauptbahnhof](#)

M8, M10, M5

1.9km [Berlin, Invalidenpark](#)

M8, M10, M5

2km [Berlin, Virchow-Klinikum](#)

50, M13

Bahn

1.4km [S+U Berlin Hauptbahnhof](#)

RE3, RE5, FEX, RB63, RE85, RB10, RE8, RE20, RE4, RE1, RB23, RE2, RE7

Zahlungsmöglichkeiten

Eine Bezahlung ist nicht vorgesehen

Legionellen im Trinkwasser überwachen und melden

Betreiberinnen und Betreiber von öffentlichen oder gewerblichen Großanlagen zur Trinkwassererwärmung müssen regelmäßig eine Untersuchung des Trinkwassers durchführen. Zum Beispiel betrifft das Mietshäuser und Einrichtungen mit vielen Besuchern. Gewerbliche Anlagen müssen alle drei Jahre untersucht werden. Eine gewerbliche Anlage ist zum Beispiel ein Mietshaus. Öffentliche Anlagen müssen üblicherweise jedes Jahr untersucht werden. Eine öffentliche Anlage ist zum Beispiel eine Kindertagesstätte. Eine Untersuchung muss durch eine zugelassene Untersuchungsstelle erfolgen (siehe "Weiterführende Informationen") und nach bestimmten Richtlinien durchgeführt werden. Die Untersuchungsstelle muss den Nachweis von Legionellen an das Gesundheitsamt melden.

Betreiberinnen oder Betreiber müssen bestimmte Maßnahmen unverzüglich durchführen wenn mehr als 100 Kolonie-bildende Einheiten Legionellen pro 100ml nachgewiesen wurden. Sie müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen und informieren. Sie müssen nach den Ursachen suchen und eine Gefährdungsanalyse durchführen lassen. Diese Gefährdungsanalyse muss durch eine Fachkraft gemäß den Empfehlungen des Umweltbundesamtes erfolgen. Untersuchungsergebnisse müssen schriftlich dokumentiert und zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Das Gesundheitsamt kontrolliert die Umsetzung der Maßnahmen.

Voraussetzungen

- **Untersuchungspflichtige Personen**

Betroffen sind Unternehmer oder sonstige Inhaber einer Trinkwasserinstallation,

- die eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung betreiben und
- die Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgeben und
- die Duschen oder ähnliche Einrichtungen vorhalten, in denen es zu einer Vernebelung des Trinkwassers kommt.

Großanlagen zur Trinkwassererwärmung sind Anlagen mit einem Speichervolumen von mehr als 400 Litern und/oder 3 Litern in jeder Rohrleitung zwischen Ausgang des Trinkwassererwärmers und der Entnahmestelle. (Zirkulationsleitung wird nicht berücksichtigt!) Eine gewerbliche Tätigkeit ist eine mit der Erzielung eines Gewinnes verbundene Tätigkeit, bei der zielgerichtet Trinkwasser abgegeben wird.

- **Eine Untersuchung muss durch eine zugelassene Untersuchungsstelle (Labor) erfolgen**

(https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/publikationen/trinkwasserhygiene-trinkwasserlandesliste.pdf)

Erforderliche Unterlagen

- **Keine Unterlagen benötigt.**

Gebühren

Die Meldung ist gebührenfrei. Die mikrobiologische Untersuchung, die Erstellung der Gefährdungsanalyse und gegebenenfalls notwendige Sanierungsmaßnahmen sind mit Kosten für den Unternehmer oder sonstigen Inhaber verbunden.

Rechtsgrundlagen

- **Trinkwasserverordnung (TrinkwV) § 31**
(https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2023/_31.html)
- **Trinkwasserverordnung (TrinkwV) § 53**
(https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2023/_53.html)
- **Trinkwasserverordnung (TrinkwV) § 51**
(https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2023/_51.html)

Weiterführende Informationen

- **Nach Trinkwasserverordnung zugelassenen Untersuchungsstellen im Land Berlin (LaGeSo)**
(<https://www.berlin.de/lageso/gesundheitschutz/trinkwasserhygiene/trinkwasseruntersuchungsstellen/>)
- **Informationen zu Legionellen des Deutsche Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V.**
(<https://www.dvgw.de/themen/wasser/wasserqualitaet/legionellen/>)
- **Durch die Innung SHK Berlin geschulten zertifizierten Sachverständigen**
(<https://www.shk-berlin.de/verbraucher/handwerkersuche/>)
- **Webseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales zu Legionellen in Hausinstallationen**
(<https://www.berlin.de/lageso/gesundheitschutz/trinkwasserhygiene/legionellen/>)

Hinweise zur Zuständigkeit

Zuständig ist das Gesundheitsamt in dem Bezirk in dem sich die Großanlage zur Trinkwassererwärmung befindet.