

Legionellen im Trinkwasser überwachen und melden

Betreiberinnen und Betreiber von öffentlichen oder gewerblichen Großanlagen zur Trinkwassererwärmung müssen regelmäßig eine Untersuchung des Trinkwassers durchführen. Zum Beispiel betrifft das Mietshäuser und Einrichtungen mit vielen Besuchern. Gewerbliche Anlagen müssen alle drei Jahre untersucht werden. Eine gewerbliche Anlage ist zum Beispiel ein Mietshaus. Öffentliche Anlagen müssen üblicherweise jedes Jahr untersucht werden. Eine öffentliche Anlage ist zum Beispiel eine Kindertagesstätte. Eine Untersuchung muss durch eine zugelassene Untersuchungsstelle erfolgen (siehe "Weiterführende Informationen") und nach bestimmten Richtlinien durchgeführt werden. Die Untersuchungsstelle muss den Nachweis von Legionellen an das Gesundheitsamt melden.

Betreiberinnen oder Betreiber müssen bestimmte Maßnahmen unverzüglich durchführen wenn mehr als 100 Kolonie-bildende Einheiten Legionellen pro 100ml nachgewiesen wurden. Sie müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen und informieren. Sie müssen nach den Ursachen suchen und eine Gefährdungsanalyse durchführen lassen. Diese Gefährdungsanalyse muss durch eine Fachkraft gemäß den Empfehlungen des Umweltbundesamtes erfolgen. Untersuchungsergebnisse müssen schriftlich dokumentiert und zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Das Gesundheitsamt kontrolliert die Umsetzung der Maßnahmen.

Voraussetzungen

- Untersuchungspflichtige Personen
 - Betroffen sind Unternehmer oder sonstige Inhaber einer Trinkwasserinstallation,
 - ? die eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung betreiben und
 - ? die Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgeben und
 - ? die Duschen oder ähnliche Einrichtungen vorhalten, in denen es zu einer Vernebelung des Trinkwassers kommt.Großanlagen zur Trinkwassererwärmung sind Anlagen mit einem Speichervolumen von mehr als 400 Litern und/oder 3 Litern in jeder Rohrleitung zwischen Ausgang des Trinkwassererwärmers und der Entnahmestelle. (Zirkulationsleitung wird nicht berücksichtigt!) Eine gewerbliche Tätigkeit ist eine mit der Erzielung eines Gewinnes verbundene Tätigkeit, bei der zielgerichtet Trinkwasser abgegeben wird.
- Eine Untersuchung muss durch eine zugelassene Untersuchungsstelle (Labor) erfolgen
 - https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/publikationen/trinkwasserhygiene-trinkwasserlandesliste.pdf

Erforderliche Unterlagen

- Keine Unterlagen benötigt.

Gebühren

Die Meldung ist gebührenfrei. Die mikrobiologische Untersuchung, die Erstellung der Gefährdungsanalyse und gegebenenfalls notwendige Sanierungsmaßnahmen sind mit Kosten für den Unternehmer oder sonstigen Inhaber verbunden.

Rechtsgrundlagen

- Trinkwasserverordnung (TrinkwV) § 14b
http://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2001/__14b.html
- Trinkwasserverordnung (TrinkwV) § 15 (a)
http://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2001/__15a.html
- Trinkwasserverordnung (TrinkwV) § 16 (7)
http://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2001/__16.html

Weiterführende Informationen

- Liste der nach Trinkwasserverordnung zugelassenen Untersuchungsstellen im Land Berlin
https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/publikationen/trinkwasserhygiene-trinkwasserlandesliste.pdf
- Informationen zu Legionellen des Deutsche Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V.
<https://www.dvgw.de/themen/wasser/wasserqualitaet/legionellen/>
- Durch die Innung SHK Berlin geschulten zertifizierten Sachverständigen
<https://www.shk-berlin.de/verbraucher/handwerkersuche/>
- Webseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales zu Legionellen in Hausinstallationen
<https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/gesundheitschutz/trinkwasserhygiene/legionellen/>

Hinweise zur Zuständigkeit

Zuständig ist das Gesundheitsamt in dem Bezirk in dem sich die Großanlage zur Trinkwassererwärmung befindet.

Informationen zum Standort

Infektionsschutz, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Organisationseinheit

Leitung

Anschrift

Teichstraße 65
13407 Berlin

Barrierefreie Zugänge

Der Zugang zur Einrichtung ist Rollstuhlgerecht.
Ein ausgewiesener Behindertenparkplatz ist vorhanden.
Ein rollstuhlgerechter Aufzug ist vorhanden.
Ein rollstuhlgerechtes WC ist vorhanden.

Öffnungszeiten

Montag: nach Terminvereinbarung
Dienstag: nach Terminvereinbarung
Mittwoch: nach Terminvereinbarung
Donnerstag: nach Terminvereinbarung
Freitag: nach Terminvereinbarung

Nahverkehr

S-Bahn Alt-Reinickendorf: S25
U-Bahn Paracelsus-Bad: U8
Bus Lübener Weg: 122
Bus Paracelsus-Bad/Aroser Allee: 120

Kontakt

Telefon: (030) 90294-5068
Fax: (030) 90294-5049
Internet:
<https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/hygiene-umweltmedizin-und-infektionsschutz/>
E-Mail: gesundheitsaufsicht@reinickendorf.berlin.de

Zahlungsarten

Eine Bezahlung ist vor Ort nicht möglich.

PDF-Dokument erzeugt am 01.10.2020